

Исх. № 53 от 13.05.2021г.

Начальнику территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Самарской области в городе Чапаевске
Л.А. ЧАПАЛА

На Ваше представление №22-05-70 от 22.04.2021г. администрация ГБОУ СОШ №22 г.о. Чапаевск сообщает о принятых мерах:

- **Стены и потолки помещений пищеблока имеют дефекты и повреждения, что не позволяет качественно проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств**
Направлено письмо Главе г.о. Чапаевск.
- **Помещение пищеблока, где установлено оборудование для приготовления горячих блюд, являющееся источником выделения тепла и влаги не обеспечено дополнительной местной системой вытяжной вентиляции, технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) не проводится, вытяжное оборудование находится в неисправном состоянии**
Направлено письмо Главе г.о. Чапаевск.
- **При обеденном зале не установлены умывальники из расчета один кран на 20 посадочных мест**
Между МБУ «УОИ СО ССиЖКХ» г.о. Чапаевск и ООО «Импульс» заключен договор на установку пяти раковин с подведением холодной и горячей воды, а также канализации. Ремонтные работы ведутся.
- **На участках рационарования блюд отсутствует бактерицидное оборудование**
Нарушение устранено. Бактерицидное устройство установлено.

Директор ГБОУ СОШ №22 г.о. Чапаевск



М.Ю. Уваровский

